



01.08.2024 №

609

На №

от

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Южные электрические сети»
196608, Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Сетевая ул., 22
тел. 466-09-11, 595-86-09, факс 476-74-85
e-mail: yues@lenenergo.ru
www.lenenergo.ru

О прекращении электроснабжения

1. Администрация Ломоносовского района: 423-06-29, edds@lomonosovlo.ru
2. Администрация Ропшинского СП: ropsha@komfin.ru, 8-813-76-72-224
3. Администрация Горбунковского СП: info@gorbunki-lmr.ru 8-813-76-53-23

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Персоналом филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» «КрРЭС» будут проводиться работы на ВЛ-10кВ Ф.395-09 Л-ППВ-38-ЛР-5. В связи с чем уведомляем Вас, что будет прекращена подача электроэнергии от источников питания:

08.08.2024 с 11:00 до 18:00

09.08.2024 с 11:00 до 18:00

ТП-438, ТП-486, ТП-399: Садоводство, СНТ "Луч" - Новая Ропша, Председатель СНТ "Дальняя связь" Пернавский Олег Михайлович 8 921 949 40 07. СНТ "Котляковец" председатель Татьяна Львовна 8-921-658-03-26. Обслуживает - ООО "Область Энергетика" (Манякин Кирилл - 8 999-044-67-25) ar.en1@bk.ru

В период с 08.08.2024 с 10:00 до 20:00 2 раза по 30 минут

В период с 09.08.2024 с 10:00 до 20:00 2 раза по 30 минут

ТП-6274: Новая Ропша, СНТ "Мичуринское"

ТП-6249: ИП Алексеевой Е.Ю., Магазин "3 дороги" СНТ Труд инвалида 8-962-683-14-51

ТП-2237: Линк Девелопмент - базовая станция сотовой связи: п. Новая Ропша пересечение Ропшинского шоссе и Стрельнинского, Оборудование находится на балансе Линк Девелопмент, точка присоединения опора №57 ВЛ-10кВ ф.11 ПС-191, Диспетчерская служба Линк Девелопмент: 8-906-258-20-06

ТП-6771: Олики, АО "Нестелиано Инвестментс Лимитед" (гараж)

ТП-408, ТП-570, ТП-370, ТП-409,: Садоводство, СНТ "Луч" - Новая Ропша, ООО Ленсеть. Председатель СНТ "Дальняя связь" Пернавский Олег Михайлович 8 921 949 40 07.

Обслуживает - ООО "Область Энергетика" отв э/х Манякин Кирилл Андреевич -8-950-033-37-38, 8 999-044-67-25, начальник Мошняга Николай Анатольевич 8-999-044-67-25, ar.en1@bk.ru

2. Ленсеть 8-921-442-72-52, 8-8812-386-31-34 cus@10kv.su

ТП-6671: д.Н.Ропша




Главный инженер Красносельского РЭС

А.С. Шульга

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ДС ЦУС ЮЭС
Герасимов В.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер ЮЭС
Кругляков В.В.

Заявка № (категория: плановая, внеплановая, аварийная, неотложная)
На вывод электрооборудования в ремонт и для испытаний.

Лицо, подающее заявку (Ф.И.О., подпись), дата Лиукконен И.К. 5гр 	Диспетчерское наименование оборудования, содержание работ.	Условия осуществления заявки	Состав бригады	Лица, ответственные за необходимость и безопасность работ (Подпись)	Дата, время фактического начала и окончания работ, № наряда, распоряжения
30.07.2024 г 1	2	3	4	5	6
Дата и время планируемого производства работ: 31.07.2024г 31.08.2024г. 10.00ч-20.00ч.	Ф.316-04 ВЛ-10кВ ЛПС-2023 оп.№ 15: спуск/подъём КЛ-10кВ Р-62-К от 13.02.24	С выводом в ремонт Ф.316-04 ЛПС-2023 1. Ф.316-04 ВЛ-10кВ ЛПС-2023 оп.3: разобраны шлейфы 2. ТП-2021 РУ-10 яч.9: отключить ВН-10кВ, включить ЗРЛ-10кВ 3. ТП-2022 РУ-10 яч.4: отключить ВН-10кВ, включить ЗРЛ-10кВ 4. ТП-2023 РУ-10 яч.№3: отключить В-10кВ, ЛР-10, ШР-10, включить ЗРЛ-10кВ 5. Ф 316-04 ВЛ-10кВ ЛПС-2023 оп.15: установить ПЗ-10кВ на рабочем месте	Ответственный руководитель работ: Допускающий: Производитель работ: Члены бригады:	Ст. Мастер КрРЭС: Сизов А.М. 5гр.  Мастер КрРЭС Лиукконен И.К. 5гр  «Д» ДС ЦУС: Ф.И.О. Диспетчера разрешившего заявку (Подпись)	Согласовано: СК-11 29546
Аварийная готовность-1,0 час	Условия (замечания) для разрешения заявки, подпись				