



02.08.2024 № 610
На № _____ от _____

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Южные электрические сети»
196608, Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Сетевая ул., 22
тел. 466-09-11, 595-86-09, факс 476-74-85
e-mail: yues@lenenergo.ru
www.lenenergo.ru

О прекращении электроснабжения

1. Администрация Ломоносовского района: 423-06-29, edds@lomonosovlo.ru
2. Администрация Ропшинского СП: ropsha@komfin.ru, 8-813-76-72-224
3. Администрация Горбунковского СП: info@gorbunki-lmr.ru 8-813-76-53-23

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Персоналом филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» «КрРЭС» будут проводиться работы на ВЛ-10кВ Ф.395-09 Л-ППв-38-ЛР-5. В связи с чем уведомляем Вас, что будет прекращена подача электроэнергии от источников питания:

06.08.2024 с 11:00 до 18:00

07.08.2024 с 11:00 до 18:00

ТП-438, ТП-486, ТП-399: Садоводство, СНТ "Луч" - Новая Ропша, Председатель СНТ "Дальняя связь" Пернавский Олег Михайлович 8 921 949 40 07. СНТ "Котляковец" председатель Татьяна Львовна 8-921-658-03-26. Обслуживает - ООО "Область Энергетика" (Манякин Кирилл - 8 999-044-67-25) ar.en1@bk.ru

В период с 06.08.2024 с 10:00 до 20:00 2 раза по 30 минут

В период с 07.08.2024 с 10:00 до 20:00 2 раза по 30 минут

ТП-6274: Новая Ропша, СНТ "Мичуринское"

ТП-6249: ИП Алексеевой Е.Ю., Магазин "3 дороги" СНТ Труд инвалида 8-962-683-14-51

ТП-2237: Линк Девелопмент - базовая станция сотовой связи: п. Новая Ропша пересечение Ропшинского шоссе и Стрельнинского, Оборудование находится на балансе Линк Девелопмент, точка присоединения опора №57 ВЛ-10кВ ф.11 ПС-191, Диспетчерская служба Линк Девелопмент: 8-906-258-20-06

ТП-6771: Олики, АО "Нестелиано Инвестментс Лимитед" (гараж)

ТП-408, ТП-570, ТП-370, ТП-409: Садоводство, СНТ "Луч" - Новая Ропша, ООО Ленсеть. Председатель СНТ "Дальняя связь" Пернавский Олег Михайлович 8 921 949 40 07.

Обслуживает - ООО "Область Энергетика" отв э/х Манякин Кирилл Андреевич -8-950-033-37-38, 8 999-044-67-25, начальник Мошняга Николай Анатольевич 8-999-044-67-25, ar.en1@bk.ru

2. Ленсеть 8-921-442-72-52, 8-8812-386-31-34 cus@10kv.su

ТП-6671: д.Н.Ропша

Главный инженер Красносельского РЭС

А.С. Шульга