

16.11.2023 № 1069  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Филиал Публичного акционерного общества  
«Россети Ленэнерго»  
«Южные электрические сети»  
196608, Санкт-Петербург,  
г. Пушкин, Сетевая ул., 22  
тел. 466-09-11, 595-86-09, факс 476-74-85  
e-mail: yues@lenenergo.ru  
www.lenenergo.ru

О прекращении электроснабжения

1. Администрация Ломоносовского района: 423-06-29, [edds@lomonosovlo.ru](mailto:edds@lomonosovlo.ru)
2. Администрация Ропшинского СП: [ropsha@komfin.ru](mailto:ropsha@komfin.ru), 8-813-76-72-230

### ТЕЛЕФОНОГРАММА

Красносельский район Филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» уведомляет Вас, что будут проводиться работы на ВЛ-10кВ Ф.391-04 от Л-405-403, присоединение новой ТП. В связи с этим будет прекращена подача электроэнергии от следующих источников:

**16.11.2023 с 20:00 до 08:00 17.11.2023 1 раз на 30 минут:**

**17.11.2023 с 20:00 до 08:00 18.11.2023 1 раз на 30 минут:**

ТП-403: п. Ропша, 1. Рыбколхоз "Прогресс" (производство): Шелудков Максим Артурович 8-911-239-14-22 (обязательно). 2. ООО "Фасад Керамика" (производство, деревообработка): Винда Андрей Анатольевич 8-921-925-23-80 (обязательно).

**17.11.2023 с 11:00 до 17:00 2 раза на 30 минут для оперативных переключений:**

ТП-5512: Ропша д.сад, Директор Левашова Е.Н. 8-921-331-03-64, [rop\\_dou8@lmm.su](mailto:rop_dou8@lmm.su).

**17.11.2023 с 11:00 до 17:00 2 раза на 30 минут для установки РИСЭ:**

ТП-5871: п. Ропша, больница, ул.Мира, стационар 8-813-76-78-823, ф. 8-813-76-78-822, 8-921-780-25-54 Веневцева Дарья Алексеевна амбулатория старшая медсестра 78-822 больница. Ломоносовская [ropsha.bolnitsa@yandex.ru](mailto:ropsha.bolnitsa@yandex.ru)

**17.11.2023 с 12:00 до 16:00:**

ТП-2069: п. Ропша, Лесная ул. д.10/1,12... Ломоносовская ПМК

ТП-2111: п. Ропша, ул. Лесная, жилые дома

ТП-493: п. Ропша, ж/д Струковой

ТП-402: п. Ропша, (Стрельнинское шоссе), жилые дома: Л-2: ул. Пальчикова, Рытова, Изумрудная "Рыбхоз" п. Ропша (К-0,4 кВ абонентский)

ТП-6206: п. Ропша, ООО "Инвест Решение"

ТП-2155: п. Ропша, ж/д Григорьевой Н.С.

Главный инженер КрРЭС



А.С.Шульга