ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и городе Ломоносове

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510228, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 28.09.2016

198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, дом 6; тел.: 735-93-56; тел/факс: 736-79-35
ОКПО 76264121, ОГРН 1057810163652, ИНН/КПП 7816363896/780702001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 78-06-52701 от 14.02.2019

Наименование предприятия, организации(заявителя):
Селезнев П.Ю.

Юридический адрес:
Санкт-Петербург, ул Маршала Казакова, дом , кор , кв

Код пробы/ Наименование пробы:
649375/нецентрализованное водоснабжение

Наименование и адрес объекта:
Селезнев П.Ю.

Место отбора:
река Стрелка, Ропша, дер.Большие Горки

Акт отбора (протокол взятия проб): 658

Дата и время отбора пробы: 05.02.2019 12:38

Цель: соответствие гигиен. хар-ке, соответствие НД

Основание для проведения исследований:
Договор №0000-008149 от 05.02.2019 г.

Дата начала исследования: 05.02.2019

Дата окончания исследования: 14.02.2019

Средства измерения

Наименование	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ183	Свидетельство № 0098822; Действительно до 06.06.2019
Спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ -2АТ»	680	Свидетельство № 6954/18-Ф; Действительно до 24.10.2019
Портативный микропроцессорный pH/mV/°C-метр, HI 83141	8679209	Свидетельство № 0098802; Действительно до 06.06.2019
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ183	Свидетельство № 0098822; Действительно до 06.06.2019

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод исследования
Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	-	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Общее микробное число (ОМЧ)	число образующих колонии бактерий в 1 мл	1	-	не более 100	МУК 4.2.1884-04

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод исследования
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	число бактерий в 100 мл	2400000	-	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	число бактерий в 100 мл	2400000	-	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Запах	балл	0	-	не более 2-3	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/л	<0.1	-	в пределах 1,5 - 2,0	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Цветность	градус	<1	-	не более 30	ГОСТ 31868-2012
Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/л	0.23	±0.05	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
Водородный показатель (pH)	ед. pH	6.8	±0.2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/л	0,14	±0,03	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
Жесткость общая	мг-экв/л	7.4	±1.1	в пределах 7-10	ГОСТ 31954-2012
Марганец (Mn)	мг/л	<0,01	-	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
Нитраты (по NO_3^-)	мг/л	0.26	±0.05	не более 45	ГОСТ 33045-2014
Нитриты (по NO_2^-)	мг/л	0.010	±0.005	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
Окисляемость перманганатная	мг/л	1.1	±0.2	в пределах 5,0 - 7,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Сульфаты (SO_4^{2-})	мг/л	16.8	±3.4	не более 500	ГОСТ 31940-2012
Фториды (F^-)	мг/л	<0.1	-	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02
Хлориды (Cl^-)	мг/л	2.2	±0.3	не более 350	ГОСТ 4245-72

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра

Заместитель главного врача	М.П.	А. П. Козалетов